



Broj: 0601-52/31-19

Datum: 28.04.2015.

Predmet: građevinski i prateći radovi za
održavanje objekata Fakulteta
- dodatne informacije - pojašnjenja.

Poštovani,

Saglasno odredbi člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS" br. 124/12), na traženje pojašnjenja odnosno dodatne informacije, dostavljamo sledeći odgovor:

Pitanje 1

Čelični radijator 500H ili 600H je isto što i panelni limeni i nudi se po m' , a po rebru se nude liveni radijatori(sivi liv)i aluminijski radijatori .

Da li je onda kod "Nabavka i ugradnja čeličnog radijatora H 500 i Nabavka i ugradnja čeličnog radijatora H 600" u pitanju liveni radijator i onda stoji da se daje jedinična cena po rebru?

A kod "Nabavka i ugradnja panelnog-limenog radijatora H 500 i Nabavka i ugradnja panelnog-limenog radijatora H 600" jedinična cena po m'?

Odgovor

U poglavlju III VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KOLIČINA I OPIS USLUGE, KVALIET, ROK IZVRŠENJA USLUGE, u tehničkim karakteristikama pod 8. Instalaterski radovi – grejanje:

- četvrta alineja menja se i glasi: „Nabavka i ugradnja čeličnog – livenog radijatora H500, po rebru“
- šesta alineja menja se i glasi: „Nabavka i ugradnja panelnog – limenog radijatora H500, po m dužnom“
- sedma alineja menja se i glasi: „Nabavka i ugradnja čeličnog – livenog radijatora H600, po rebru“
- deveta alineja menja se i glasi: „Nabavka i ugradnja panelnog – limenog radijatora H600, po m dužnom“

U obrascu ponude, pod 8. Instalaterski radovi – grejanje:

- četvrta alineja menja se i glasi: „Nabavka i ugradnja čeličnog – livenog radijatora H500 - rebro“
- šesta alineja menja se i glasi: „Nabavka i ugradnja panelnog – limenog radijatora H500 - m“
- sedma alineja menja se i glasi: „Nabavka i ugradnja čeličnog – livenog radijatora H600 - rebro“
- deveta alineja menja se i glasi: „Nabavka i ugradnja panelnog – limenog radijatora H600 - m“

Pitanje 2

Ako su vrata širine 125 ,visine 270, kako je onda nadsvetlo širine 135 ,a vrata i pomoćna vrata 35+90=125 cm?

Odgovor

U poglavlju III VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KOLIČINA I OPIS USLUGE, KVALIET, ROK IZVRŠENJA USLUGE, u tehničkim karakteristikama pod 6. Bravarski radovi

- četvrta alineja menja se i glasi:

„- Izrada i ugradnja vrata od aluminijuma (plastificirana) sa staklenom pregradom 270x135cm (dimenzije obuhvataju ram, odnosno štok), sa termoprekidom, po m²„

staklo sa nadsvetlom širine 135cm, visine 60cm	
pomoćna vrata širine 35 cm (+ 5cm ram) sa mogućnošću otvaranja, visine 210cm	vrata širine 90 cm (+ 5cm ram), visine 210cm

- šesta alineja menja se i glasi:

„- Izrada i ugradnja vrata od aluminijuma (plastificirana) sa staklenom pregradom 270x135cm (dimenzije obuhvataju ram, odnosno štok), bez termoprekida, po m²„

staklo sa nadsvetlom širine 135cm, visine 60cm	
pomoćna vrata širine 35 cm (+ 5cm ram) sa mogućnošću otvaranja, visine 210cm	vrata širine 90 cm (+ 5cm ram), visine 210cm

U obrascu ponude, pod 6. Bravarski radovi:

- četvrta alineja menja se i glasi:

„- Izrada i ugradnja vrata od aluminijuma (plastificirana) sa staklenom pregradom 270x135cm (dimenzije obuhvataju ram, odnosno štok), sa termoprekidom - m²„

staklo sa nadsvetlom širine 135cm, visine 60cm	
pomoćna vrata širine 35 cm (+ 5cm ram) sa mogućnošću otvaranja, visine 210cm	vrata širine 90 cm (+ 5cm ram), visine 210cm

- šesta alineja menja se i glasi:

„- Izrada i ugradnja vrata od aluminijuma (plastificirana) sa staklenom pregradom 270x135cm (dimenzije obuhvataju ram, odnosno štok), bez termoprekida, - m²„

staklo sa nadsvetlom širine 135cm, visine 60cm	
pomoćna vrata širine 35 cm (+ 5cm ram) sa mogućnošću otvaranja, visine 210cm	vrata širine 90 cm (+ 5cm ram), visine 210cm

U skladu sa traženim pojašnjenjima, odnosno dodatnim informacijama, obaveštavamo vas da smo, imajući u vidu napred navedena pitanja, odnosno odgovore, izvršili izmene konkursne dokumentacije u predmetnoj javnoj nabavci i u prilogu vam dostavljamo izmenjenu konkursnu dokumentaciju, s molbom da to imate u vidu prilikom sačinjavanja ponude.

Shodno navedenom, produžava se rok za podnošenje ponuda za 04.05.2015. godine do 10,00 sati.

Otvaranje ponuda će se obaviti 04.05.2015.godine u 11,00 sati.

Srdačan pozdrav,

Predsednik Komisije

Prilog: izmenjena konkursna dokumentacija.

Neda Knežević